Prüfprotokoll / Wartungsprotokoll für Notduschen

Test report / Maintenance report for Safety Showers

Prüfung gemäß / Tests according to EN 15154-1:2006, EN 15154-5:2019			
Kunde Customer		**Notdusche Nr.** Safety Shower No.	
Kunden-Nr. Customer No.		**Standort der Dusche** Location of Shower	
		Gebäude, Raum Building, Room	

Optische / Mechanische Kontrolle – Bedienungsanleitung beachten Visual / Mechanical Check – Follow operating instructions!	OK	NOK	n.z. n/a	Notizen / Notes
Wasseranschuss an Trinkwasser oder Trinkwasser ähnlicher Qualität Connection to drinking water or water of similar quality	☐	☐	☐	
Allgemeiner optischer Zustand, Verkalkung, Verschmutzung General optical condition, calcification, contamination	☐	☐	☐	
Hinweisschild und ausreichende Beleuchtung vorhanden Sign and sufficient lighting available	☐	☐	☐	
Betätigung ausschließlich über Zugstange (Kette nicht zulässig) Operation only via pull bar (chain prohibited)	☐	☐	☐	
Zugänglichkeit – freier Raum um Duschkopf min. 40 cm Accessibility – free space to shower head min. 40 cm	☐	☐	☐	
Anbringungshöhe Duschkopf: Boden - Unterkante 210 – 230 cm Mounting height shower head: floor - lower edge 210 – 230 cm	☐	☐	☐	
Anbringungshöhe Zugstange: Boden - Unterkante max. 175 cm Mounting height pull rod: floor - lower edge max. 175 cm	☐	☐	☐	
Selbstentleerung zwischen Ventil und Duschkopf Self-drain between valve and shower head	☐	☐	☐	
Service Absperrung vorhanden Service shut-off existing	☐	☐	☐	

Funktionskontrolle –Bedienungsanleitung beachten Function Check – Follow operating instructions!	OK	NOK	n.z. n/a	Notizen / Notes
Allgemeine Funktionskontrolle, Ventil öffnen und schließen General function check, valve opens and closes	☐	☐	☐	
Prüfen der Dusche auf Dichtigkeit an allen Stellen Checking the shower for leaks at all places	☐	☐	☐	
Prüfen des Volumenstroms je nach Mengenregulator Checking the flow rate depending on flow regulator	☐	☐	☐	
Prüfen des Betriebsdrucks je nach Mengenregulator Checking the water pressure depending on flow regulator	☐	☐	☐	
Regelmäßige Wartung durchgeführt (Nachweis) Performed regular maintenance (proof)				

Nachweis unter Beachtung der Normen und Bedienungsanleitung Verification in compliance with standards and operating instructions!			
Bemerkungen Notes			
Prüfung durchgeführt von **Test performed by**		**Unterschrift** **Signature**	
Datum der Prüfung **Date of Test**		**weiterer Prüfer** Additional auditor	